

WYNIKI ANALIZY PRÓBKİ WODY

<i>Przedmiot kontroli</i>	Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi
<i>Data pobrania próbki</i>	21.07.2026 r.
<i>Miejsce pobrania próbki</i>	Stacja Uzdatniania Wody ul. Wesola 40, 32-120 Nowe Brzesko
<i>Zakres badań</i>	Monitoring parametrów grup A i B zał. nr 2 do rozporządzenia*
<i>Zlecniodawca</i>	Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko

PARAMETRY OBJĘTE MONITORINGIEM

Parametry mikrobiologiczne:

L.p.	Parametr	Wartość w badanej próbce wody	Dopuszczalne wartości wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia*	Jednostka
1	Escherichia coli	0	0	jtk/100ml
2	Bakterie grupy coli	0	0	jtk/100 ml
3	Enterokoki kałowe	0	0	jtk/100ml
4	Clostridium perfringens	0	0	jtk/100ml
5	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C po 72 h	0	100	jtk/1ml

Parametry organoleptyczne i fizykochemiczne:

1	Barwa	<5	15	mg/l Pt
2	Mętność	0,23	1	NTU
3	Smak	akceptowalny	akceptowalny	TFN
4	Zapach	akceptowalny	akceptowalny	TON
5	Stężenie jonów wodoru (pH)	7,9	6,5-9,5	
6	Przewodność	832	2500	μS/cm
7	Akryloamid	<0,050	0,1	μg/l
8	Antymon	<1,0	5	μg/l
9	Arsen	<1,0	10	μg/l
10	Azotany	10	50	mg/l
11	Azotyny	<0,066	0,5	mg/l
12	Benzen	<0,25	1,0	μg/l
13	Benzo(a)piren	<0,0020	0,01	μg/l
14	Bor	0,036	1,0	mg/l
15	Bromiany	<1,0	10	mg/l

16	Chlorek winylu	<0,10	0,5	µg/l
17	Chrom	<0,50	50	µg/l
18	Cyjanki ogólne	<10	50	µg/l
19	1,2-dichloroetan (EDC)	<0,50	3,0	µg/l
20	Epichlorohydryna	<0,025	0,1	µg/l
21	Fluorki	<0,10	1,5	mg/l
22	Kadm	<0,50	5	µg/l
23	Miedź	0,00050	2	mg/l
24	Nikiel	<0,50	20	µg/l
25	Ołów	<0,50	10	µg/l
26	Σ pestycydów	<0,010	0,5	µg/l
27	Rtęć	<0,10	1	µg/l
28	Selen	<1,0	10	µg/l
29	Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu	<1,0	10	µg/l
30	Σ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych	<0,0050	0,1	µg/l
31	ΣTrihalogenometanów (Σ THM)	5,2	100	µg/l
32	Glin (Al)	<10	200	µg/l
33	Jon amonowy	<0,13	0,5	mg/l
34	Chlorki	29	250	mg/l
35	Mangan	<0,50	50	µg/l
36	Ogólny węgiel organiczny (OWO)	<2,0	5	mg/l
37	Siarczany	57	250	mg/l
38	Sód	38	200	mg/l
39	Indeks nadmanganianowy (utlenialność)	<0,5	5	mg/l
40	Żelazo	<1,0	200	µg/l
41	Bromodichlorometan	1,6	0,015	mg/l
42	Chlor wolny	<0,05	0,3	mg/l
43	Chloraminy	0,12	0,5	mg/l Cl ₂
44	Σ chloranów i chlorynów	0,066	0,7	mg/l
45	Ozon	<0,03	0,05	mg/l
46	Trichlorometan (chloroform)	0,0014	0,03	mg/l
47	Magnez	28	7-125	mg/l

48	Srebro	<0,00050	0,01	mg/l
49	Twardość ogólna (sumaryczna zawartość wapnia i magnezu)	440	60-500	mg/l CaCO ₃
50	Σ HCH	<0,01	<0,10	µg/l

Wyniki analizy próbki wody pitnej pobranej w dniu 21.07.2026 r. w Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Brzesku wskazują, że woda spełnia wymagania w zakresie kontrolnym parametrów grup A i B, zgodnie z zał. nr 2 do *Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2026 r. poz. 748).

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 757 z późn.zm.),
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2026 r. poz. 748).

Analizę przeprowadziło laboratorium akredytowane firmy:
GBA Polska Sp. z o.o. (dawniej: JARS S.A.), łajski, ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo,
Filia "Mysłowice", ul. Fabryczna 7, 41-404 Mysłowice.
Akredytacje i zatwierdzenia dostępne na stronie: www.gba-polska.pl.